

iEM3455 / iEM3465  
iEM3555 / iEM3565

en es fr de it pt ru zh



**Schneider**  
Electric



en

iEM3400 series 0.333 V / 1 V watt-hour meter for Split-core low voltage current transformers (LVCTs)  
iEM3500 series watt-hour meter for Rogowski Coil

es

Contadores serie iEM3400 de 0,333 V/1 V para transformadores de intensidad baja tensión de núcleo partido (TIBT)  
Contador serie iEM3500 para bobinas de Rogowski

fr

Watt-heuremètre série iEM3400 0,333 V / 1 V pour transformateurs de courant basse tension ouvrants (LVCT)  
Watt-heuremètre série iEM3500 pour enroulement de Rogowski

de

iEM3400-Serie 0.333 V / 1 V  
Wattstundenzähler für zweiteilige Niederspannungsstromwandlern (LVCTs)  
Wattstundenmesser der iEM3500-Serie für eine Rogowskispule

it

Serie iEM3400 Contatore di energia attiva 0.333 V / 1 V per Trasformatori di Corrente apribili a Basso Voltaggio (TCBV)  
Serie iEM3500 Contatore di energia attiva per bobine di Rogowski

pt

Contador de watt-hora da série iEM3400 0.333 V / 1 V para (LVCTs) transformadores de corrente de baixa tensão do tipo Núcleo dividido  
Contador de watt-hora da série iEM3500 para Bobinas de Rogowski

ru

Счётчики серии ватт-часов iEM3400, 0,333 В / 1 В для низковольтных трансформаторов с разъемом (LVCT)  
Счётчик ватт-часов серии iEM3500 для Роговского пояса

zh

使用开合式低电压输出电流互感器 (LVCT) 的 iEM3400 系列 0.333V/1V 电表  
使用 Rogowski 线圈的 iEM3500 系列电表

www.schneider-electric.com iEM3000



en

DOCA0005EN

it

DOCA0005IT

es

DOCA0005ES

pt

DOCA0005PT

fr

DOCA0005FR

ru

DOCA0005RU

de

DOCA0005DE

zh



DOCA0005ZH

|         |           |  |        |
|---------|-----------|--|--------|
| iEM3455 | A9MEM3455 |  | Modbus |
| iEM3465 | A9MEM3465 |  | BACnet |
| iEM3555 | A9MEM3555 |  | Modbus |
| iEM3565 | A9MEM3565 |  | BACnet |

1

Dimensions / Dimensiones / Dimensions / Abmessungen / Dimensioni / Dimensões / Габариты / 尺寸

mm  
in.



**⚠ DANGER / PELIGRO / DANGER / GEFAHR / PERICOLO / PERIGO / ОПАСНОСТЬ / 危險****HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH**

- Apply appropriate personal protective equipment (PPE) and follow safe electrical work practices. See NFPA 70E in the USA, CSA Z462 or applicable local standards.
- Turn off all power supplying this device and the equipment in which it is installed before working on it.
- Always use a properly rated voltage sensing device to confirm that all power is off.
- Do not exceed the device's ratings for maximum limits.
- Do not use this device for critical control or protection applications where human or equipment safety relies on the operation of the control circuit.
- Never short the secondary of a voltage transformer (VT).
- Do not connect current transformers (CTs) to the meter current measurement terminals.
- Only use appropriately insulated Low Voltage Current Transformers (LVCTs) or Rogowski coils.

**Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.**

**RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE**

- Portez un équipement de protection individuelle (EPI) approprié et observez les règles de sécurité en matière de travaux électriques. Consultez la norme NFPA 70E aux États-Unis ou les normes locales applicables.
- Coupez toute alimentation de l'appareil et de l'équipement dans lequel il est installé avant d'y travailler.
- Utilisez toujours un dispositif de détection de tension à valeur nominale appropriée pour vous assurer que l'alimentation est coupée.
- Ne dépassez pas les valeurs nominales de l'appareil, qui constituent les limites maximales.
- N'utilisez pas cet appareil pour les applications critiques de commande ou de protection dans lesquelles la sécurité du personnel ou de l'équipement dépend du fonctionnement du circuit de commande.
- Ne court-circuitez jamais le secondaire d'un transformateur de tension (TT).
- Ne pas brancher les transformateurs de courant (TC) aux bornes de mesure de courant du compteur
- Utilisez seulement des transformateurs de courant basse tension correctement isolés (LVCT) ou enroulements de Rogowski

**Le non-respect de ces instructions entraînera la mort ou des blessures graves.**

**RISCHIO DI ELETTROCUZIONE, DI ESPLOSIONE O DI ARCO ELETTRICO**

- Utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) adeguati e conformarsi alle norme relative agli obblighi di sicurezza elettrica sui luoghi di lavoro. Consultare la norma NFPA 70E negli USA o le norme locali appropriate.
- Scollegare l'alimentazione del dispositivo e delle apparecchiature in cui è installato prima di eseguire qualsiasi intervento.
- Per verificare che l'alimentazione sia isolata usare sempre un rilevatore di tensione correttamente tarato.
- Non superare i valori nominali massimi del dispositivo.
- Non utilizzare il dispositivo per applicazioni di controllo o protezione critiche dove la sicurezza delle persone o dell'apparecchio dipende dal funzionamento del circuito di controllo.
- Non cortocircuitare il circuito secondario di un trasformatore di tensione (TT).
- Non connettere i trasformatori di corrente (TC) ai terminali di misurazione di corrente del contatore.
- Utilizzare solo Trasformatori di Corrente apribili a Basso Voltaggio (TCBV) adeguatamente isolati o bobine di Rogowski.

**Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare lesioni gravi o la morte.**

**ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ, ВЗРЫВОМ ИЛИ ВСПЫШКОЙ ДУГИ**

- Используйте соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ) и соблюдайте меры безопасности при работе с электрическим оборудованием. См. NFPA 70E в США или соответствующие местные стандарты.
- Перед работой на устройстве выключите подачу питания к этому устройству и оборудованию, на котором оно установлено.
- Всегда используйте подходящий датчик номинального напряжения, чтобы убедиться, что питание отключено.
- Не допускайте превышения максимальных пределов параметров устройства.
- Не используйте данное устройство для критически важных приложений управления или защиты, где безопасность людей или оборудования зависит от работы схемы управления.
- Не замыкайте вторичный трансформатор напряжения (ТН).
- Не подключайте трансформаторы тока (ТТ) к клеммам счётчика для измерения тока.
- Используйте только тщательно изолированные низковольтному трансформатору тока или поясу Роговского.

**Невыполнение данных инструкций влечет за собой серьезные травмы или смерть.**

- en** 1. Turn off all power supplying this device and the equipment in which it is installed before working on it.
2. Always use a properly rated voltage sensing device to confirm that all power is off.

- es** 1. Apague todas las fuentes de alimentación de este dispositivo y del equipo en el que está instalado antes de realizar trabajos en aquel.
2. Utilice siempre un voltímetro de rango adecuado para confirmar que el equipo está totalmente apagado.

- it** 1. Scollegare l'alimentazione del dispositivo e delle apparecchiature in cui è installato prima di eseguire qualsiasi intervento.
2. Per verificare che l'alimentazione sia isolata usare sempre un rilevatore di tensione correttamente tarato.

- pt** 1. Desligue todas as fontes de alimentação deste aparelho e o equipamento onde este esteja instalado antes de trabalhar nele.
2. Utilize sempre um aparelho detector de tensão com a classificação adequada para confirmar que toda a alimentação está desligada.

- ru** 1. Перед работой на устройстве выключите подачу питания к этому устройству и оборудованию, на котором оно установлено.
2. Всегда используйте подходящий датчик номинального напряжения, чтобы убедиться, что питание отключено.

- de** 1. Schalten Sie alle Spannungsversorgungen des Geräts sowie der Anlage, in der es installiert ist, ab, bevor Sie Arbeiten am Gerät vornehmen.
2. Verwenden Sie stets ein genormtes Spannungsprüfgerät, um festzustellen, ob die Spannungsversorgung wirklich ausgeschaltet ist.

- zh** 1. 开始在本设备上工作之前, 请先关闭本设备及安装有本设备的设备的所有电源。
2. 务必使用额定电压值正确的电压感应设备, 以确认所有电源均已关闭。

**RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESTELLO DE ARCO**

- Utilice un equipo de protección individual apropiado (EPI) y siga las prácticas de seguridad de trabajos eléctricos. Consulte la normativa NFPA 70E para los EE. UU. o la normativa local aplicable.
- Apague todas las fuentes de alimentación de este dispositivo y del equipo en el que está instalado antes de realizar trabajos en aquel.
- Utilice siempre un voltímetro de rango adecuado para confirmar que el equipo está totalmente apagado.
- No sobrepase los límites máximos de los valores nominales del dispositivo.
- No utilice este dispositivo en aplicaciones críticas de control o protección en las que la seguridad de las personas o equipos dependa del funcionamiento del circuito de control.
- Nunca cortocircuite el secundario de un transformador de tensión (TT).
- No conecte transformadores de intensidad (TI) a las terminales de medición de intensidad del contador.
- Utilice sólo transformadores de intensidad baja tensión aislados adecuadamente (TIBT) o bobinas de Rogowski.

**El incumplimiento de estas instrucciones ocasionará la muerte o lesiones de gravedad.**

**GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS, EINER EXPLOSION ODER EINES LICHTBOGENÜBERSCHLAGS**

- Tragen Sie geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) und befolgen Sie sichere Arbeitsweisen für die Ausführung von Elektroarbeiten. Beachten Sie in den USA die Norm NFPA 70E sowie die einschlägigen örtlichen Standards.
- Schalten Sie alle Spannungsversorgungen des Geräts sowie der Anlage, in der es installiert ist, ab, bevor Sie Arbeiten am Gerät vornehmen.
- Verwenden Sie stets ein genormtes Spannungsprüfgerät, um festzustellen, ob die Spannungsversorgung wirklich ausgeschaltet ist.
- Überschreiten Sie nicht die maximalen Bemessungsgrenzwerte des Geräts.
- Dieses Gerät darf nicht für kritische Steuerungs- oder Schutzanwendungen verwendet werden, bei denen die Sicherheit von Personen und Sachwerten von der Funktion des Steuerkreises abhängt.
- Schließen Sie die Sekundärwicklung eines Spannungswandlers niemals kurz.
- Verbinden Sie Stromwandler (CTs) nicht mit den Messgerät-Strommessungsklemmen.
- Verwenden Sie nur angemessen isolierte Niederspannungsstromwandler (LVCTs) oder Rogowskispulen.

**Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu schweren bzw. tödlichen Verletzungen.**

**RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, EXPLOÇÃO OU ARCO ELÉTRICO**

- Utilize equipamento de proteção individual (EPI) adequado e adote práticas de trabalho elétrico seguras. Consulte a norma NFPA 70E nos EUA ou as normas locais aplicáveis.
- Desligue todas as fontes de alimentação deste aparelho e o equipamento onde este esteja instalado antes de trabalhar nele.
- Utilize sempre um aparelho detector de tensão com a classificação adequada para confirmar que toda a alimentação está desligada.
- Não exceda os limites máximos especificados do aparelho.
- Não utilize este aparelho para aplicações de proteção ou de controlo crítico em que a segurança de pessoas ou equipamento dependa do funcionamento do circuito de controlo.
- Nunca coloque em curto-circuito o circuito secundário de um transformador de tensão (TT).
- Não conectar transformadores de corrente (CTs) aos terminais de medição de corrente do contador.
- Utilize apenas (LVCTs) Transformadores de Corrente de Baixa Tensão devidamente isolados ou Bobinas de Rogowski.

**A não observância destas instruções resultará em morte ou lesões graves.**



**电击、爆炸以及弧光的危险**

- 请穿戴好人员保护设备 (PPE), 并遵守电气操作安全规程。请遵循美国的 NFPA 70E 或适用的当地标准。
- 开始在本设备上工作之前, 请先关闭本设备及安装有本设备的设备的所有电源。
- 务必使用额定电压值正确的电压感应设备, 以确认所有电源均已关闭。
- 切勿超过设备的最高限值。
- 某些关键控制或保护应用中的人身或设备安全依赖于控制电路运行, 请勿将此设备用于此等目的。
- 切勿短路电压互感器 (VT) 的二次回路。
- 切勿将电流互感器 (CT) 与电度表的电流测量端子连接。
- 仅限使用具有合适绝缘的低电压输出电流传感器 (LVCTs) 或 Rogowski 线圈。

**若违反这些指令将导致死亡或严重伤害。**

### 3

#### Overview / Descripción general / Général / Überblick / Panorâmica / Vista geral / Обзор / 概述



**en**

- A** Digital input (1)
- B** Digital output (1)
- C** Communications port
- D** V1 - V3, Vn, I1 - I3
- E** Sealing points (3)
- F** Sealable covers (2)

**es**

- A** Entrada digital (1)
- B** Salida digital (1)
- C** Puerto de comunicaciones
- D** V1 - V3, Vn, I1 - I3
- E** Puntos de precintado (3)
- F** Cubiertas precintables (2)

**fr**

- A** Entrée logique (1)
- B** Sortie logique (1)
- C** Port de communication
- D** V1 - V3, Vn, I1 - I3
- E** Points de plombage (3)
- F** Couvertures plombables (2)

**de**

- A** Digitaleingang (1)
- B** Digitalausgang (1)
- C** Kommunikationsanschluss
- D** V1 - V3, Vn, I1 - I3
- E** Plombierpunkte (3)
- F** Plombierbare Abdeckungen (2)

**it**

- A** Ingresso digitale (1)
- B** Uscita digitale (1)
- C** Porta di comunicazione
- D** V1 - V3, Vn, I1 - I3
- E** Punti di sigillatura (3)
- F** Coperture di chiusura (2)

**pt**

- A** Entrada digital (1)
- B** Saída digital (1)
- C** Porta de comunicação
- D** V1 - V3, Vn, I1 - I3
- E** Pontos de fixação (3)
- F** Tampas com vedação (2)

**ru**



- A** Цифровой ввод (1)
- B** Цифровой вывод (1)
- C** Порт связи
- D** V1 - V3, Vn, I1 - I3
- E** Точки опломбирования (3)
- F** Опечатаваемые крышки (2)











**zh**

- A** 数字输入 (1)
- B** 数字输出 (1)
- C** 通信端口
- D** V1 - V3, Vn, I1 - I3
- E** 密封点 (3)
- F** 可密封盖 (2)

### 4


#### Installation / Instalación / Installation / Installation / Installazione / Instalação / Установка / 安装



|                |   |   |   |   |                 |   |   |
|----------------|---|---|---|---|-----------------|---|---|
|                |  |  |  |  | IEC             |  |  |
| DI, DO, C, C/- | 1.5 mm <sup>2</sup> / 16 AWG  | 0.5 Nm / 4.4 in-lb  | 6 mm / 0.23 in  | ⊕ (PH1)   | ANSI            |  |  |
| V1, V2, V3, Vn | 2.5 mm <sup>2</sup> / 14 AWG  | 0.5 Nm / 4.4 in-lb  | 8 mm / 0.31 in  |   | Split-core LVCT |  |   |
| RS-485         | 2.5 mm <sup>2</sup> / 14 AWG  | 0.5 Nm / 4.4 in-lb  | 7 mm / 0.28 in  |   | Rogowski Coil   |  |   |
| I1, I2, I3     | 6 mm <sup>2</sup> / 10 AWG  | 0.8 Nm / 7.0 in-lb  | 8 mm / 0.31 in  | ⊕ (PZ1)   |                 |   |   |


### Digital input / Entrada digital / Entrée logique / Digitaleingang / Ingresso digitale / Entrada digital / Цифровой ввод / 数字输入

11 – 40 V DC



### Digital output / Salida digital / Sortie logique / Digitalausgang / Uscita digitale / Saída digital / Цифровой вывод / 数字输出

5 – 40 V DC



**en** The digital output is polarity-independent.

**es** La salida digital es independiente de la polaridad.

**fr** La sortie logique est indépendante de la polarité.

**de** Der digitale Ausgang ist polaritätsunabhängig.


**it** L'uscita digitale è indipendente dalla polarità.

**pt** A saída digital é independente da polaridade.

**ru** Цифровой вывод не зависит от полярности.

**zh** 数字输出无极性。

### Modbus / BACnet RS-485



# Power system wiring / Cableado del sistema de alimentación / Réseau électrique / Netzanschlüsse / Cablaggio del sistema di potenza / Cablagem do sistema de alimentação / Проводка системы питания / 电力系统接线

en

- A** 250 mA fuses and disconnect switch  
**B** LVCS with insulation rated for the installation voltage and the installation/measurement category

**NOTE:** LVCS refers to both LVCT and Rogowski coil.

For more information, please refer to the iEM3000 series user manual.

- C** VT primary fuses and disconnect switch  
 ♦ indicates wiring for a balanced system

Clearly label the device's disconnect circuit mechanism and install it within easy reach of the operator.

Fuses / circuit breakers must be rated for the installation voltage and sized for the available fault current.

Fuse for neutral is required if the source neutral is not grounded.

See the user manual for information on Split-core LVCT & Rogowski Coil recommendations.

it

- A** Fusibili 250 mA e sezionatore  
**B** SCBV con isolamento valutato per il voltaggio di installazione e la categoria di installazione/misurazione

**N.B.** SCBV riguarda sia TCBV che le bobine di Rogowski.

Per maggiori informazioni consultare il manuale di istruzioni della serie iEM3000.

- C** Fusibili primari e sezionatore TT  
 ♦ indica il cablaggio per un sistema bilanciato

Etichettare in modo chiaro il meccanismo del circuito di disconnessione del dispositivo e installarlo in un punto facilmente raggiungibile dall'operatore.

I fusibili e gli interruttori devono presentare valori nominali adeguati alla tensione di installazione e devono essere dimensionati in base alla corrente di guasto disponibile. È necessario un fusibile sul conduttore neutro se il neutro della sorgente non è collegato a terra.

Fare riferimento al manuale utente per informazioni sui Trasformatori di Corrente apribili a Basso Voltaggio e raccomandazioni riguardo le bobine di Rogowski.

es

- A** Fusibles de 250 mA e interruptor de desconexión  
**B** SIBT con aislamiento graduado para la tensión de la instalación y la categoría de medición/instalación

**NOTA:** Los SIBT hacen referencia tanto a TIBT como a bobinas de Rogowski.

Para más información, consulte el manual del usuario de la serie iEM3000.

- C** Fusibles del primario del TT e interruptor de desconexión

♦ Indica el cableado de un sistema equilibrado.

Etiquete el mecanismo del circuito de desconexión del dispositivo con claridad e instálelo en una ubicación que esté al alcance del operador.

Los fusibles y los interruptores deberán ser adecuados para la tensión de instalación y estar dimensionados para la intensidad de fallo disponible.

Es necesario disponer de un fusible para el neutro si el neutro de la fuente no está conectado a tierra.

Vea el manual del usuario para conocer las recomendaciones sobre TIBT de núcleo partido y bobinas de Rogowski.

pt

- A** Fusíveis de 250 mA e interruptor de desconexão  
**B** LVCS com isolamento dimensionado para a tensão da instalação e a categoria da instalação/medição

**NOTA:** LVCS refere-se quer às bobinas de Rogowski quer aos LVCT.

Para obter mais informações, consulte o manual do utilizador da série iEM3000.

- C** Fusíveis principais do transformador de tensão e interruptor de desconexão

♦ Indica ligação para um sistema equilibrado

Identifique claramente o mecanismo do circuito de desconexão do aparelho e instale-o num ponto de fácil acesso para o operador. Os fusíveis/ disjuntores têm de ser os adequados à tensão da instalação e à corrente de defeito disponível. É necessário um fusível para o neutro se o neutro da alimentação não estiver ligado à terra.

Consulte o manual do utilizador para obter informações sobre as recomendações para LVCT (Transformadores de Corrente de Baixa Tensão) de Núcleo Dividido & Bobinas de Rogowski.

fr

- A** Fusibles 250 mA et organe de coupure  
**B** LVCS avec isolation validée pour la tension de l'installation et la catégorie d'installation/mesures

**REMARQUE:** LVCS se réfère à la fois aux LVCT et aux enroulements de Rogowski

Pour plus d'informations, veuillez vous reporter au manuel de l'utilisateur de la série iEM3000

- C** Fusibles du primaire TP et organe de coupure

♦ Indique le câblage pour un réseau équilibré.

Étiquetez clairement le mécanisme coupe-circuit de l'appareil et installez-le de telle façon qu'il soit facilement accessible par l'opérateur.

La capacité nominale des fusibles et disjoncteurs doit correspondre à la tension d'installation et au courant de défaut disponible.

Un fusible est à prévoir pour le neutre si le neutre de la source n'est pas mis à la masse.

Consultez le manuel de l'utilisateur pour des informations sur les recommandations concernant les LVCT ouvrants et les enroulement de Rogowski

ru

- A** Предохранители 250 mA и выключатель  
**B** LVCS рассчитаны на номинальное импульсное и непрерывное выдерживаемое напряжение изоляции

**ПРИМЕЧАНИЕ:** LVCS относятся, как к низковольтному трансформатору тока, так и к поясу Роговского

Дополнительные сведения см. в руководстве пользователя серии iEM3000.

- C** Первичная обмотка ТН предохранителей и выключателя

♦ указывает проводку сбалансированной системы

Промаркируйте механизм выключателя устройства и установите его в пределах досягаемости оператора.

Предохранители и выключатели должны быть рассчитаны на установочное напряжение и действительный ток короткого замыкания.

Предохранитель для нейтрали требуется, если нейтраль источника не заземлена.

Сведения рекомендаций для ТТ с разъемом и Роговского пояса см. в руководстве пользователя.

de

- A** 250-mA-Sicherungen und Trennschalter  
**B** LVCS mit einer Isolierung, die für Installationsspannung und die Installations-/Messkategorie ausgelegt sind

**HINWEIS:** LVCS bezieht sich sowohl auf LVCTs als auch auf Rogowskispulen.

Für weitere Informationen beziehen Sie sich bitte auf das Benutzerhandbuch der iEM3000-Serie.

- C** Sicherungen und Trennschalter für SPW-Primärkreis

♦ zeigt die Verdrahtung für ein symmetrisches System an.

Der Stromkreistrennmechanismus für das Gerät ist eindeutig zu kennzeichnen und in bequemer Reichweite des Bedieners zu installieren.

Sicherungen und Trennschalter müssen für die Anlagenspannung ausgelegt und für den vorhandenen Fehlerstrom bemessen sein. Eine Sicherung für den Neutralleiter ist erforderlich, wenn der Neutralleiter der Spannungsquelle nicht geerdet ist.

Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch für Informationen zu zweiteiligen LVCTs- & Rogowskispulen-Empfehlungen.

zh

- A** 250 mA 熔丝和隔离开关  
**B** 具有符合额定安装电压和安装/测量类别绝缘的 LVCS

注: LVCS 指的是 LVCT 和 Rogowski 线圈。

欲了解更多信息, 请参阅 iEM3000 系列用户手册。

- C** VT 一次回路熔丝和切断开关

♦ 指示平衡系统的接线

清楚标明装置的断路机制, 并将其安装在操作员易触及的位置。


熔丝和断路器的额定值必须与设备电压一致, 并调整为可能出现的故障电流大小。

如果电源中线未接地, 需要为中线安装熔丝。

欲了解针对开合式 LVCT 和 Rogowski 线圈的建议信息, 请参阅用户手册。


## 1PH

1PH2W L-N




≤ 277 V L-N

1PH2W L-L




≤ 480 V L-L

1PH3W L-L-N




≤ 277 V L-N  
≤ 480 V L-L

1PH3W multi L-N 2LVCS



≤ 277 V L-N


1PH4W multi L-N 3LVCS



≤ 277 V L-N


## 3PH3W

1LVCS♦




≤ 480 V L-L

2LVCS




≤ 480 V L-L

3LVCS




≤ 480 V L-L


### 3PH3W





### 3PH4W



### 3PH4W







## en

- A Communications LED
- B Status LED: on / off / error
- C Energy pulse LED

### NOTE:

- Within 24000/x, x is the primary current for iEM3455 / iEM3465.
- The meter constant for iEM3555/iEM3565 is 5.

- D Display for measurement and configuration
- E Scroll through screens or a list of options
- F Confirm entry or access more screens
- G Cancel and go back to previous screen
- H Press and hold OK + ESC to enter configuration mode
- I Measurement / Parameter
- J Ea / Er = active / reactive energy
- K Value / Setting
- L Active tariff
- M Icon indicating date / time are not set
- N Date and time
- O Units
- P Configuration mode icon
- Q Indicates that the setting impacts Multi Tariffs

## es

- A Indicador LED de comunicaciones
- B Indicador LED de estado: encendido/apagado/error
- C Indicador LED de impulsos de energía

### NOTA:

- En 24000/x, x es la intensidad primaria de iEM3455/iEM3465.
- La constante del medidor de iEM3555/iEM3565 es 5.

- D Pantalla de medición y configuración
- E Desplazarse por pantallas o listas de opciones
- F Confirmar entrada o acceder a más pantallas
- G Cancelar y volver a la pantalla anterior
- H Mantenga pulsado OK + ESC para acceder al modo Configuración
- I Medición/parámetro
- J Ea/Er = Energía activa/reactiva
- K Valor/configuración
- L Tarifa activa
- M Icono que indica que no se ha establecido la fecha/hora
- N Fecha y hora
- O Unidades
- P Icono del modo Configuración
- Q Indica que la configuración afecta a las multitarifas

## fr

- A Voyant LED de communication
- B Voyant LED d'état : marche / arrêt / erreur
- C Voyant LED d'impulsion d'énergie

### REMARQUE:

- Dans 24000/x, x est le courant primaire pour iEM3455 / iEM 3465
- La constante du compteur pour iEM3555 / iEM3565 est 5

- D Afficheur des mesures et de la configuration
- E Faire défiler les écrans ou une liste d'options
- F Confirmer la saisie ou accéder aux écrans suivants
- G Annuler et revenir à l'écran précédent
- H Appuyez pendant deux secondes sur OK + ESC pour entrer dans le mode configuration
- I Mesure / Paramètre
- J Ea / Er = énergie active / réactive
- K Valeur / Réglage
- L Tarif actif
- M Icône indiquant que la date et l'heure ne sont pas réglées
- N Date et heure
- O Unités
- P Icône du mode configuration
- Q Indique que le réglage affecte les multi-tarifs

## de

- A Kommunikations-LED
- B Status-LED: Ein/Aus/Fehler
- C Energieimpuls-LED

### HINWEIS:

- Innerhalb von 24000/x, ist x der Primärstrom für das iEM3455 / iEM3465.
- Die Messkonstante für das iEM3555/iEM3565 beträgt 5.

- D Anzeige für Messwerte und Konfiguration
- E Blättern durch die Bildschirme oder Optionslisten
- F Bestätigung einer Eingabe oder Zugang zu weiteren Bildschirmen
- G Abbrechen und Rückkehr zum vorherigen Bildschirm
- H Für den Zugang zum Konfigurationsmodus OK + ESC gedrückt halten
- I Messwert / Parameter
- J Ea / Er = Wirk- / Blindenergie
- K Wert / Einstellung
- L Aktiver Tarif
- M Symbol zur Anzeige, dass Datum/Uhrzeit nicht eingestellt sind
- N Datum und Uhrzeit
- O Einheit
- P Symbol für den Konfigurationsmodus
- Q Anzeige, dass die Einstellung Multi-Tarife beeinflusst

## it

- A LED di comunicazione
- B LED di stato: attivato / disattivato / errore
- C LED impulsi di energia
- D Display per la misurazione e la configurazione

### N.B.

- Entro 24000/x, x è la corrente primaria per iEM3455 / iEM3465.
- La costante del contatore per iEM3555/iEM3565 è 5.

- E Scorrere le schermate o un elenco di opzioni
- F Confermare la voce o accedere a più schermate
- G Annullare e tornare alla schermata precedente
- H Mantenere premuti OK + ESC per accedere alla modalità di configurazione
- I Misurazione / Parametro
- J Ea / Er = energia attiva / energia reattiva
- K Valore / Impostazione
- L Tariffa attiva
- M Icona indicante che la data/l'ora non è impostata
- N Data e ora
- O Unità
- P Icona modalità configurazione
- Q Indica che l'impostazione interferisce con le multi-tariffe

## pt

- A LED indicador de comunicação
- B LED indicador do estado: aceso/apagado/erro
- C LED indicador de impulso de energia
- D Visor para medição e configuração

### NOTA:

- Na indicação 24000 / x, x é a corrente de primário para o iEM3455 / iEM3465.
- A constante do contador para o iEM3555/iEM3565 é 5.

- E Percorra os ecrãs ou uma lista de opções
- F Confirme a entrada ou acesse a mais ecrãs
- G Cancele e volte ao ecrã anterior
- H Prima continuamente OK + ESC para aceder ao modo de configuração
- I Medição/Parâmetro
- J Ea / Er = energia ativa/reactiva
- K Valor/Definição
- L Tarifa activa
- M Ícone indicador de que a data/hora não está certa
- N Data e hora
- O Unidades
- P Ícone de modo de configuração
- Q Indica que a definição afeta multi-tarifas

## ru

- A Светодиод связи
- B Светодиод состояния: вкл / выкл / ошибка
- C Светодиод импульсов электроэнергии
- D Дисплей для измерений и конфигурации

### ПРИМЕЧАНИЕ:

- Выражение 24000/x, x - это ток первичной цепи iEM3455 / iEM3465.
- Постоянная счётчика iEM3555/iEM3565 равна 5.

- E Прокрутите экраны или список опций
- F Подтвердите вход или получите доступ к другим экранам
- G Отмените действие и вернитесь к предыдущему экрану
- H Нажмите и удерживайте OK + ESC, чтобы войти в режим конфигурации
- I Измерение / Параметр
- J Ea / Er = активная / реактивная энергия
- K Значение / Настройка
- L Активный тариф
- M Пиктограмма, указывающая, что дата и время не установлены
- N Дата и время
- O Единицы
- P Пиктограмма режима конфигурации
- Q Указывает, что настройка влияет на многотарифный режим

## zh

- A 通信指示灯
- B 状态指示灯: 开/关/错误
- C 电能脉冲指示灯
- D 计量和配置显示屏

### 注:

- 在 24000/x 中, x 为 iEM3455/iEM3465 的一次侧额定电流。
- iEM3555/iEM3565 的电度表常数为 5。

- E 滚动屏幕或选项列表
- F 确认输入或访问其它屏幕
- G 取消并返回上一屏幕
- H 按住 OK + ESC 可进入配置模式
- I 计量/参数
- J Ea / Er = 有功/无功电能
- K 值/设置
- L 有效费率
- M 指示日期/时间尚未设置的图标
- N 日期和时间
- O 单位
- P 配置模式图标
- Q 表示该设置影响多费率

# Operation LEDs / Indicadores LED de funcionamiento / Voyants LED de fonctionnement / Betriebs-LEDs / LED di funzionamento / LEDs indicadores do funcionamento / Рабочие светодиоды / 操作指示灯

⊗ = OFF / APAGADO / OFF / AUS / DISATTIVATO / APAGADO / ВЫКЛ / 关  
⊗ = ON / ENCENDIDO / ON / EIN / ATTIVATO / ACESO / ВКЛ / 开


⊗ = Flashing / Parpadeo / Clignotant / Blinkend / Lampeggiante / A piscar / Мигание / 闪烁

| B  | ⊗           | ⊗                             | ⊗                       | ⊗  | ⊗   | i  |
|----|-------------|-------------------------------|-------------------------|--|---|--|
| C  | ⊗           | ⊗ (1s) → ⊗                    | ⊗                       | ⊗  | ⊗   |  |
| en | Off         | On, not counting              | On, counting            | Internal error, counting is stopped <sup>1</sup>   | Abnormal, counting continues <sup>1</sup>                 | <sup>1</sup> See section 10 - Troubleshooting                  |
| es | Desactivada | Activada, sin recuento        | Activada, con recuento  | Error interno, se detiene el recuento <sup>1</sup> | Condición anómala, continúa el recuento <sup>1</sup>      | <sup>1</sup> Consulte la sección 10 "Resolución de problemas". |
| fr | Éteint      | Sous tension, pas de comptage | Sous tension, comptage  | Erreur interne, comptage arrêté <sup>1</sup>       | Anomalie, poursuite du comptage <sup>1</sup>              | <sup>1</sup> Voir section 10 – Dépannage                       |
| de | Aus         | Ein, ohne Zählung             | Ein, mit Zählung        | Interner Fehler, Zählung angehalten <sup>1</sup>   | Abnormaler Zustand, Zählung wird fortgesetzt <sup>1</sup> | <sup>1</sup> Siehe Abschnitt 10 – Fehlerbehebung               |
| it | Disattivato | Attivato, senza conteggio     | Attivato, con conteggio | Errore interno, il conteggio si ferma <sup>1</sup> | Anomalia, il conteggio continua <sup>1</sup>              | <sup>1</sup> Vedere sezione 10 - Risoluzione dei problemi      |
| pt | Apagado     | Aceso, sem contagem           | Aceso, com contagem     | Erro interno, a contagem parou <sup>1</sup>        | Anomalia, a contagem prossegue <sup>1</sup>               | <sup>1</sup> Consulte a seção 10 - Diagnóstico de avarias      |
| ru | Выкл        | Вкл, без отсчета              | Вкл, с отсчетом         | Внутренняя ошибка, отсчет прекращен <sup>1</sup>   | Ненормальная работа, отсчет продолжается <sup>1</sup>     | <sup>1</sup> См. раздел 10: Поиск и устранение неисправностей  |
| zh | 关           | 开, 未计数                        | 开, 正在计数                 | 内部错误, 计数停止 <sup>1</sup>                            | 异常, 计数继续 <sup>1</sup>                                     | <sup>1</sup> 参见第 10 部分 - 故障排除                                  |

## Communication LED / Indicador LED de comunicación / Voyant LED de communication / Kommunikations-LED / LED di comunicazione / LED indicador de comunicação / Светодиод связи / 通信 LED

| A Modbus / BACnet |                  |                       |                    |                 |                         |                  |                   |        |
|-------------------|------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|------------------|-------------------|--------|
|                   | en               | es                    | fr                 | de              | it                      | pt               | ru                | zh     |
| ⊗                 | Off: inactive    | Desactivado: inactiva | Éteint : inactif   | Aus: inaktiv    | Disattivato: non attivo | Apagado: inativo | Выкл: неактивный  | 关: 未通信 |
| ⊗                 | Flashing: active | Parpadeo: activa      | Clignotant : actif | Blinkend: aktiv | Lampeggiante: attivo    | A piscar: ativo  | Мигание: активный | 闪烁: 通信 |

## 7 Initial clock setting / Configuración inicial del reloj / Réglage initial de l'horloge / Ersteinstellung der Uhr / Impostazioni iniziali orologio / Acerto inicial do relógio / Начальная настройка часов / 初始时钟设置



en These instructions only apply on initial power up.

es Estas instrucciones solamente son de aplicación la primera vez que se enciende el dispositivo.

fr Ces instructions s'appliquent uniquement à la mise sous tension initiale.

de Diese Anleitungen gelten nur für die erstmalige Einschaltung.

it Queste istruzioni valgono solo per l'accensione iniziale.

pt Estas instruções aplicam-se apenas à primeira colocação em funcionamento.


ru Данные инструкции действительны только при начальном включении.

zh 这些说明仅适用于初次通电。



# 8

## Basic configuration / Configuración básica / Configuration de base / Grundkonfiguration / Configurazione di base / Configuração básica / Базовая конфигурация / 基本配置



**en**

Enter configuration mode and configure basic metering, communications, and security settings (see section 6 for instructions)

- A iEM3455 / iEM3555
- B iEM3465 / iEM3565
- C Default password = 0010

**es**

Acceda al modo Configuración y configure los ajustes básicos de medición, comunicaciones y seguridad (consulte la sección 6 para obtener instrucciones al respecto).

- A iEM3455 / iEM3555
- B iEM3465 / iEM3565
- C Contraseña predeterminada = 0010

**fr**

Entrez dans le mode configuration et configurez les mesures, les communications et les paramètres de sécurité de base (voir section 6 pour les instructions).

- A iEM3455 / iEM3555
- B iEM3465 / iEM3565
- C Mot de passe par défaut = 0010

**de**

Geben Sie den Konfigurationsmodus ein und konfigurieren Sie die grundlegenden Mess-, Kommunikations- und Sicherheitseinstellungen (Anleitungen hierfür siehe Abschnitt 6).

- A iEM3455 / iEM3555
- B iEM3465 / iEM3565
- C Standardkennwort = 0010

**it**

Entrare nella modalità di configurazione e impostare la configurazione di base, le comunicazioni e le impostazioni di sicurezza (vedere sezione 6 per le istruzioni)

- A iEM3455 / iEM3555
- B iEM3465 / iEM3565
- C Password predefinita = 0010

**pt**

Acceda ao modo de configuração e configure a contagem básica, as comunicações e as definições de segurança (consulte a seção 6 para obter instruções)

- A iEM3455 / iEM3555
- B iEM3465 / iEM3565
- C Palavra-passe predefinida = 0010

**ru**

Войдите в режим конфигурации и произведите настройку основных измерений, связи и безопасности (инструкции см. в разделе 6)

- A iEM3455 / iEM3555
- B iEM3465 / iEM3565
- C Пароль по умолчанию = 0010

**zh**

进入配置模式并配置基本测量、通信和安全设置 (请参见第 6 部分了解相关说明)

- A iEM3455 / iEM3555
- B iEM3465 / iEM3565
- C 默认密码 = 0010

# 9

## Verification / Verificación / Vérification / Überprüfung / Verifica / Verificação / Подтверждение / 验证

**en**

After performing basic configuration, navigate to the real-time data screens and verify that the readings are correct.

**es**

Tras realizar la configuración básica, desplácese hasta las pantallas de datos en tiempo real y verifique que las lecturas son correctas.

**fr**

Après avoir effectué la configuration de base, affichez les écrans de données en temps réel et vérifiez que les valeurs indiquées sont correctes.

**de**

Navigieren Sie nach der Durchführung der Grundkonfiguration zu den Echtzeit-Datenbildschirmen und überzeugen Sie sich, dass die Ablesewerte richtig sind.

**it**

Dopo avere effettuato la configurazione di base, selezionare le schermate dei dati in tempo reale e verificare che le letture siano corrette.

**pt**

Após efetuar a configuração básica, navegue até aos ecrãs de dados em tempo real e verifique se as leituras estão corretas.

**ru**

После выполнения базовой конфигурации перейдите к экранам данных в реальном времени и подтвердите, что показания правильные.

**zh**

在进行基本的配置后, 导航至实时数据屏幕, 验证读数是否正确。

**en** When the LEDs indicate an error/abnormal situation, navigate to the diagnostics screen and find the diagnostics code. For instructions on navigating the display or performing configuration, see section 6. If the problem persists after following the instructions below, please contact Technical Support. NOTE: Not all codes apply to all models.

| Code | Description   | Possible solution  |
|------|---|--|
| -    | LCD display is not visible.   | Check and adjust LCD contrast.   |
| -    | Push buttons do not function.   | Restart the energy meter by powering off and powering on again.                              |
| 101  | Metering stops due to an EEPROM error. Press <b>OK</b> to display total energy consumption.               | Enter configuration mode and implement Reset Config.   |
| 102  | Metering stops due to a lack of a calibration table. Press <b>OK</b> to display total energy consumption. | Enter configuration mode and implement Reset Config.   |
| 201  | Metering continues. Mismatch between frequency settings and frequency measurements.                       | Correct the frequency settings according to the nominal frequency of the power system.       |
| 202  | Metering continues. Mismatch between wiring settings and wiring inputs.                                   | Correct the wiring settings according to the wiring inputs.                                  |
| 203  | Metering continues. Phase sequence reversed.  | Check the wire connections and correct the wiring settings if needed.                        |
| 204  | Metering continues. Total active energy negative due to incorrect voltage and current conditions.         | Check wire connections.  |
| 205  | Metering continues. Date and Time have been reset due to a loss of power.                                 | Set the Date and Time.   |
| 206  | Metering continues. Pulse is missing due to overload on energy pulse output.                              | Check the energy pulse output settings.  |
| 207  | Metering continues. Abnormal internal clock function.   | Restart the energy meter by powering off and powering on again then reset the date and time. |

**es** Cuando los indicadores LED indiquen un error/una condición anómala, desplácese hasta la pantalla de diagnósticos y localice el código de diagnóstico. Consulte la sección 6 para obtener instrucciones sobre cómo desplazarse por la pantalla o realizar la configuración. Si el problema persiste tras seguir las instrucciones siguientes, póngase en contacto con el servicio de soporte técnico. NOTA: No todos los códigos son aplicables a todos los modelos.

| Código | Descripción  | Posible solución  |
|--------|--|---|
| -      | La pantalla LCD no se ve.  | Compruebe y ajuste el contraste de la pantalla LCD.   |
| -      | Los botones de pulsación no funcionan.   | Reinicie la central de medida de energía apagándola y volviendo a encenderla.   |
| 101    | La medición se detiene debido a un error de EEPROM. Pulse <b>OK</b> para visualizar el consumo de energía total.                   | Entre en el modo Configuración y ejecute Reset Config (restablecimiento de configuración).                                      |
| 102    | La medición se detiene debido a la falta de una tabla de calibración. Pulse <b>OK</b> para visualizar el consumo de energía total. | Entre en el modo Configuración y ejecute Reset Config (restablecimiento de configuración).                                      |
| 201    | La medición continúa. La configuración de frecuencia no se corresponde con las mediciones de frecuencia.                           | Corrija la configuración de frecuencia conforme a la frecuencia nominal del sistema de alimentación.                            |
| 202    | La medición continúa. La configuración del cableado no se corresponde con las entradas de cableado.                                | Corrija la configuración del cableado conforme a las entradas de cableado.  |
| 203    | La medición continúa. Secuencia de fase invertida.   | Compruebe las conexiones de los cables y corrija la configuración del cableado si es necesario.                                 |
| 204    | La medición continúa. Energía activa total negativa debido a un voltaje incorrecto y a las conexiones actuales.                    | Compruebe las conexiones de cableado.   |
| 205    | La medición continúa. La fecha y la hora se han restablecido debido a una pérdida de alimentación.                                 | Establezca la fecha y la hora.  |
| 206    | La medición continúa. Faltan impulsos debido a una sobrecarga en la salida de impulsos de energía.                                 | Compruebe la configuración de la salida de impulsos de energía.   |
| 207    | La medición continúa. Funcionamiento anómalo del reloj interno.  | Reinicie la central de medida de energía apagándola y volviendo a encenderla y, a continuación, restablezca la fecha y la hora. |

**fr** Lorsque les voyants LED indiquent une erreur ou une anomalie, affichez l'écran de diagnostic et recherchez le code de diagnostic. Pour la navigation entre les écrans et les procédures de configuration, reportez-vous aux instructions de la section 6. Si le problème persiste après que vous avez suivi les instructions ci-dessous, contactez le support technique. REMARQUE : Certains codes ne s'appliquent qu'à certains modèles.

| Code | Description  | Solution possible  |
|------|--|--|
| -    | Afficheur à cristaux liquides non visible.   | Réglez le contraste de l'afficheur à cristaux liquides.                              |
| -    | Les boutons-poussoirs ne fonctionnent pas.   | Éteignez, puis rallumez le compteur.   |
| 101  | Le comptage s'arrête en raison d'une erreur EEPROM. Appuyez sur <b>OK</b> pour afficher la consommation d'énergie totale.                | Entrez dans le mode configuration et activez « Reset Config ».                       |
| 102  | Le comptage s'arrête en raison d'une table d'étalonnage manquante. Appuyez sur <b>OK</b> pour afficher la consommation d'énergie totale. | Entrez dans le mode configuration et activez « Reset Config ».                       |
| 201  | Le comptage continue. Non-concordance entre réglages de fréquence et mesures de fréquence.   | Corrigez les réglages de fréquence selon la fréquence nominale du réseau électrique. |
| 202  | Le comptage continue. Non-concordance entre réglages de câblage et entrées de câblage.   | Corrigez les réglages de câblage selon les entrées de câblage.                       |
| 203  | Le comptage continue. La séquence de phase est inversée.   | Vérifiez les connexions de câble et corrigez les réglages de câblage si nécessaire.  |
| 204  | La mesure se poursuit. L'énergie totale active est négative en raison de connexions de tension et de courant incorrectes.                | Vérifiez les connexions des câbles.  |
| 205  | Le comptage continue. La date et l'heure ont été remises à zéro en raison d'une coupure de courant.                                      | Réglez la date et l'heure.   |
| 206  | Le comptage continue. Impulsion manquante du fait d'une surcharge de la sortie à impulsion d'énergie.                                    | Vérifiez les réglages de sortie à impulsion d'énergie.                               |
| 207  | Le comptage continue. Fonctionnement anormal de l'horloge interne.   | Éteignez et rallumez le compteur, puis réglez la date et l'heure.                    |

**de** Wenn die LEDs einen Fehler bzw. eine abnormale Situation anzeigen, navigieren Sie zum Diagnosebildschirm und suchen Sie den Diagnosecode. Anleitungen zur Navigation über die Anzeige oder die Durchführung der Konfiguration enthält Kapitel 6. Wenn das Problem nach der Befolgung der Anleitungen unten immer noch besteht, wenden Sie sich an den technischen Kundendienst (Technical Support). HINWEIS: Nicht alle Codes gelten für alle Modelle.

| Code | Beschreibung  | Mögliche Lösung  |
|------|---|--|
| -    | Die LCD-Anzeige zeigt nichts an.  | Überprüfen und korrigieren Sie den LCD-Kontrast.   |
| -    | Die Drucktaster funktionieren nicht.  | Starten Sie den Energiezähler neu, indem Sie ihn aus- und danach wieder einschalten.                                     |
| 101  | Die Zählung wird wegen eines EEPROM-Fehlers angehalten. Drücken Sie auf <b>OK</b> , um den Gesamtenergieverbrauch anzuzeigen.                 | Wechseln Sie in den Konfigurationsmodus und setzen Sie die Konfiguration zurück (Reset Config.).                         |
| 102  | Die Messung wird wegen einer fehlenden Kalibrierungstabelle angehalten. Drücken Sie auf <b>OK</b> , um den Gesamtenergieverbrauch anzuzeigen. | Wechseln Sie in den Konfigurationsmodus und setzen Sie die Konfiguration zurück (Reset Config.).                         |
| 201  | Die Messung dauert an. Die Frequenzeinstellungen stimmen nicht mit den Frequenzmesswerten überein.  | Korrigieren Sie die Frequenzeinstellungen entsprechend der Nennfrequenz des Stromnetzes.                                 |
| 202  | Die Messung dauert an. Die Anschlusseinstellungen stimmen nicht mit den Eingangsanschlüssen überein.  | Korrigieren Sie die Anschlusseinstellungen entsprechend den Eingangsanschlüssen.   |
| 203  | Die Messung dauert an. Die Phasenfolge ist falsch.  | Überprüfen Sie die Kabelanschlüsse und korrigieren Sie ggf. die Anschlusseinstellungen.                                  |
| 204  | Messung wird fortgesetzt. Gesamt-Wirkenergie negativ aufgrund falscher Spannungs- und Stromanschlüsse.  | Kabelanschlüsse prüfen.  |
| 205  | Die Messung dauert an. Datum und Uhrzeit wurden aufgrund eines Spannungsausfalls zurückgesetzt.   | Stellen Sie das Datum und die Uhrzeit ein.   |
| 206  | Die Messung dauert an. Der Impuls fehlt wegen einer Überlastung des Energieimpulsausgangs.  | Überprüfen Sie die Einstellungen für den Energieimpulsausgang.   |
| 207  | Die Messung dauert an. Die interne Uhr funktioniert nicht richtig.  | Starten Sie den Energiezähler durch Aus- und erneutes Einschalten neu und stellen Sie das Datum und die Uhrzeit neu ein. |

**it** Quando i LED indicano un errore/una situazione anomala, selezionare la schermata della diagnostica e cercare il rispettivo codice. Per istruzioni su come spostarsi nel display o eseguire la configurazione, vedere la sezione 6. Se il problema persiste dopo aver seguito le istruzioni seguenti, contattare l'assistenza tecnica. NOTA: non tutti i codici sono applicabili a tutti i modelli.

| Codice | Descrizione  | Possibile soluzione   |
|--------|--|---|
| -      | Il display LCD sembra spento.  | Controllare e regolare il contrasto dell'LCD.   |
| -      | I pulsanti non funzionano.   | Spegnere e riaccendere il contatore di energia.   |
| 101    | Il contatore si ferma a causa di un errore interno della EEPROM. Il consumo totale di energia può essere visualizzato premendo <b>OK</b> .             | Entrare nella modalità configurazione e ripristinare la configurazione.                       |
| 102    | Il contatore si ferma a causa della mancanza di una tabella di calibrazione. Il consumo totale di energia può essere visualizzato premendo <b>OK</b> . | Entrare nella modalità configurazione e ripristinare la configurazione.                       |
| 201    | Il contatore funziona. Mancata corrispondenza tra le impostazioni di frequenza e le misurazioni di frequenza.  | Correggere i parametri di frequenza in base alla frequenza nominale del sistema di potenza.   |
| 202    | Il contatore funziona. Mancata corrispondenza tra le impostazioni di cablaggio e gli ingressi di cablaggio.  | Correggere le impostazioni di cablaggio in base agli ingressi di cablaggio.                   |
| 203    | Il contatore funziona. Inversione sequenza fasi.   | Controllare le connessioni dei cavi o correggere le impostazioni di cablaggio, se necessario. |
| 204    | Il contatore funziona. Totale dell'energia attiva negativo a causa di errori di collegamento di tensione e corrente.                                   | Controllare le connessioni dei cavi.  |
| 205    | Il contatore funziona. Data e ora si sono azzerate a causa di un'interruzione dell'alimentazione.  | Impostare data e ora.   |
| 206    | Il contatore funziona. Impulso mancante a causa del sovraccarico sull'uscita impulsi di energia.   | Controllare le impostazioni dell'uscita impulsi di energia.                                   |
| 207    | Il contatore funziona. Orologio interno difettoso.   | Spegnere e riaccendere il contatore di energia, quindi impostare data e ora.                  |

**pt** Quando os LEDs indicarem erro/situação anômala, navegue para o ecrã de diagnóstico e procure o código de avaria. Para instruções sobre como navegar no visor ou efectuar a configuração, consulte a seção 6. Se o problema persistir após seguir as instruções abaixo, queira contactar a Assistência técnica. NOTA: Nem todos os códigos se aplicam a todos os modelos.

| Código | Descrição  | Solução possível  |
|--------|--|---|
| -      | O visor LCD não está visível.  | Verifique e ajuste o contraste do visor LCD.  |
| -      | Os botões não funcionam.   | Reinicie o contador de energia desligando-o e voltando a ligar.                                       |
| 101    | A contagem pára devido a um erro na EEPROM. Prima <b>OK</b> para visualizar o consumo total de energia.            | Aceda ao modo de configuração e implemente Reset Config (Repor configuração).                         |
| 102    | A contagem pára por falta de uma tabela de calibragem. Prima <b>OK</b> para visualizar o consumo total de energia. | Aceda ao modo de configuração e implemente Reset Config (Repor configuração).                         |
| 201    | A contagem continua. Não há correspondência entre definições de frequência e medições de frequência.               | Corrija as definições de frequência de acordo com a frequência nominal do sistema de alimentação.     |
| 202    | A contagem continua. Não há correspondência entre definições de cablagem e entradas de cablagem.                   | Corrija as definições de cablagem de acordo com as entradas de cablagem.                              |
| 203    | A contagem continua. Sequência de fase invertida.  | Verifique as ligações da cablagem e corrija as definições de cablagem, se necessário.                 |
| 204    | A contagem continua. Energia ativa total negativa devido a voltagem e ligações de corrente incorretas.             | Verifique as ligações de fios.  |
| 205    | A contagem continua. Data e hora foram reiniciadas devido a falha de alimentação.                                  | Acerte a data e a hora.   |
| 206    | A contagem continua. Ausência de impulso devido a sobrecarga na saída de impulso de energia.                       | Verifique as definições de saída de impulso de energia.   |
| 207    | A contagem continua. Funcionamento anômalo do relógio interno.   | Reinicie o contador de energia desligando-o e voltando a ligar e, em seguida, acerte a data e a hora. |

**ru** Когда светодиоды указывают ошибку или ненормальную ситуацию, перейдите в экран диагностики и найдите код диагностики. Инструкции по навигации на дисплее или выполнению конфигурации см. в разделе 6. Если проблема остается после выполнения нижеуказанных инструкций, обратитесь в службу технической поддержки. ПРИМЕЧАНИЕ. Не все коды применимы ко всем моделям.

| Код | Описание  | Возможное решение  |
|-----|---|--|
| -   | На ЖК дисплее ничего не видно.  | Проверьте и отрегулируйте контрастность ЖК дисплея.  |
| -   | Кнопки не работают.   | Выключите и включите счетчик электроэнергии для перезагрузки.  |
| 101 | Отсчет останавливается из-за ошибки ЭСППЗУ. Нажмите <b>OK</b> , чтобы отобразить общее потребление энергии.                 | Войдите в режим конфигурации и выполните сброс конфигурации.   |
| 102 | Отсчет останавливается из-за отсутствия таблицы калибровки. Нажмите <b>OK</b> , чтобы отобразить общее потребление энергии. | Войдите в режим конфигурации и выполните сброс конфигурации.   |
| 201 | Отсчет продолжается. Несоответствие между настройками и показаниями частоты.  | Откорректируйте настройки частоты по номинальной частоте системы питания.  |
| 202 | Отсчет продолжается. Несоответствие между настройками и входными параметрами проводки.                                      | Откорректируйте настройки проводки по входным параметрам проводки.   |
| 203 | Отсчет продолжается. Обратное чередование фаз.  | Проверьте проводные соединения и при необходимости исправьте настройки проводки.                                 |
| 204 | Отсчет продолжается. Отрицательное значение общей активной энергии из-за неверных показаний напряжения и тока на входе.     | Проверьте подключения проводов.  |
| 205 | Отсчет продолжается. Настройки даты и времени были сброшены из-за потери питания.   | Настройте дату и время.  |
| 206 | Отсчет продолжается. Импульс отсутствует из-за перегрузки по выходному импульсу энергии.                                    | Проверьте настройки выходного импульса энергии.  |
| 207 | Отсчет продолжается. Ненормальная работа внутренних часов.  | Выключите и включите питание для перезапуска счетчика электроэнергии, а затем сбросьте настройки даты и времени. |

**zh** 当 LED 指示出现错误/异常情况时，导航至诊断屏幕并找到诊断代码。有关导航显示屏或执行配置的说明，请参见第 6 部分。如果按照下面的说明操作后问题仍然存在，请与技术支持部门联系。注：不是所有代码都适用于所有型号。

| 代码  | 说明                             | 可能解决方案                        |
|-----|--------------------------------|-------------------------------|
| -   | 液晶显示屏不显示。                      | 检查液晶显示屏是否接触不良并调整对比度。          |
| -   | 按按钮没有反应。                       | 关闭并再次打开电源以重新启动电表。             |
| 101 | 测量因 EEPROM 错误停止。按 OK 显示电能总耗用量。 | 进入配置模式并实施“复位配置”操作。            |
| 102 | 测量因缺少校准表而停止。按 OK 显示电能总耗用量。     | 进入配置模式并实施“复位配置”操作。            |
| 201 | 测量继续。频率设置和频率计量不匹配。             | 根据电力系统的标称频率更正频率设置。            |
| 202 | 测量继续。接线设置和接线输入不匹配。             | 根据接线输入更正接线设置。                 |
| 203 | 测量继续。相序颠倒。                     | 检查线路连接，并更正接线设置（如果需要）。         |
| 204 | 继续测量。由于电压和电流连接错误，总有功电度为负值。     | 检查线路连接。                       |
| 205 | 测量继续。日期和时间已因断电而复位。             | 设置日期和时间。                      |
| 206 | 测量继续。脉冲因电能脉冲输出过载而丢失。           | 检查电能脉冲输出设置。                   |
| 207 | 测量继续。内部时钟功能异常。                 | 关闭并再次打开电源以重新启动电表，然后重新设置日期和时间。 |



en

## Voltage inputs

- Wye: 100 – 277 V L-N, 173 – 480 V L-L  $\pm 20\%$
- Delta: 173 – 480 V L-L  $\pm 20\%$
- Frequency: 50 Hz / 60 Hz  $\pm 10\%$
- Maximum voltage: 332 V L-N or 575 V L-L
- Minimum wire temperature rating required: 90 °C (194 °F)
- Measurement category III
- Impedance: 3 M $\Omega$

## Current inputs

- iEM3455 / iEM3465:
- 0.333V or 1V nominal
- Measurement range: 0.00333V–0.4V, 0.01V–1.2V

- iEM3555 / iEM3565:
- U018 Series of Rogowski Coils (up to 5000 A)

## Digital input

- Type 1 (IEC 61131-2)
- Off: 0 – 5 V DC
- On: 11 – 40 V DC
- Maximum input: 40 V DC, 4 mA
- Nominal: 24 V DC

fr

## Entrées de tension

- Étoile : 100–277 V L-N, 173–480 V L-L  $\pm 20\%$
- Triangle : 173–480 V L-L  $\pm 20\%$
- Fréquence : 50 Hz / 60 Hz  $\pm 10\%$
- Tension maximale : 332 V L-N ou 575 V L-L
- Catégorie de température de fil minimum : 90 °C
- Catégorie de mesure III
- Impédance : 3 M $\Omega$

## Entrées de courant

- iEM3455 / iEM3465:
- 0,333 V ou 1 V nominal
- Plage de mesures : 0,00333V–0,4V, 0,01V–1,2V

- iEM3555 / iEM3565:
- Série U018 d'enroulements de Rogowski (jusqu'à 5000 A)

## Entrée logique

- Type 1 (CEI 61131-2)
- Désactivé : 0-5 V CC
- Activé : 11-40 V CC

it

## Ingressi di tensione

- A Y: 100 – 277 V L-N, 173 – 480 V L-L  $\pm 20\%$
- Triangolo: 173 – 480 V L-L  $\pm 20\%$
- Frequenza: 50 Hz / 60 Hz  $\pm 10\%$
- Tensione massima: 332 V L-N o 575 V L-L
- Valore nominale della temperatura dei cavi minimo necessario: 90 °C
- Categoria di misurazione III
- Impedenza: 3 M $\Omega$

## Ingressi di corrente

- iEM3455 / iEM3465:
- 0.333V o 1V nominale
- Campo di misurazione: 0.00333V–0.4V, 0.01V–1.2V

- iEM3555 / iEM3565:
- Serie U018 di bobine di Rogowski (fino a 5000 A)

## Ingresso digitale

- Tipo 1 (IEC 61131-2)
- Disattivo: 0 – 5 V c.c.
- Attivo: 11 – 40 V c.c.

ru

## Вводы напряжения

- Звезда: 100 – 277 В ФАЗ, 173 – 480 В ЛИН  $\pm 20\%$
- Треугольник: 173 – 480 В ЛИН  $\pm 20\%$
- Частота: 50 Гц / 60 Гц  $\pm 10\%$
- Максимальное напряжение: 332 В ФАЗ или 575 В ЛИН
- Необходимая рабочая температура провода: минимум 90 °C
- Измерения категории III
- Полное сопротивление: 3 МОм

## Вводы тока

- iEM3455 / iEM3465:
- 0,333В или 1В номинально
- Пределы измерений: 0,00333В–0,4В, 0,01В–1,2В

- iEM3555 / iEM3565:
- Серия Роговского пояса U018 (до 5000 А)

## Цифровой ввод

- Тип 1 (IEC 61131-2)
- Выкл: 0 – 5 В пост.тока
- Вкл: 11 – 40 В пост.тока
- Максимальный ввод: 40 В пост.тока, 4 мА
- Номинальный: 24 В пост.тока

## Digital output

- Type: Form A
- 5 – 40 V DC, 50 mA maximum

## Installation

- Operating temperature: -25 to 70 °C (-13 to 158 °F)
- Storage temperature: -40 to 85 °C (-40 to 185 °F)
- 5% to 95% RH non-condensing Maximum dewpoint 36 °C (97 °F)
- IP40 front panel, IP20 casing
- < 3000 m (9842 ft) above sea level
- Pollution degree 2
- Impact rating: IK08
- Not suitable for wet locations
- For indoor use only

- Entrée maximale : 40 V CC, 4 mA
- Nominal : 24 V CC

## Sortie logique

- Type : A
- 5–40 V CC, 50 mA maximum

## Installation

- Température de fonctionnement : -25 à 70 °C
- Température de stockage : -40 à 85 °C
- 5 à 95 % HR sans condensation Point de rosée maximum : 36 °C
- Protection IP40 en face avant et IP20 sur le boîtier
- Moins de 3000 m au-dessus du niveau de la mer
- Degré de pollution 2
- Indice de tenue aux chocs : IK08
- Ne pas utiliser dans des endroits humides.
- Pour utilisation intérieure uniquement.

- Ingresso massimo: 40 V c.c., 4 mA

- Nominale: 24 V c.c.

## Uscita digitale

- Tipo: forma A
- 5 – 40 V c.c., 50 mA massimo

## Installazione

- Temperatura di esercizio: -25 - 70 °C
- Temperatura di immagazzinamento: -40 - 85 °C
- Umidità relativa: 5% – 95% senza condensa
- Punto di rugiada massimo 36 °C
- Pannello frontale IP40, alloggiamento IP20
- < 3000 m sul livello del mare
- Livello di inquinamento 2
- Rating dell'impatto: IK08
- Non adatto ad ambienti umidi
- Solo per uso interno

## Цифровой вывод

- Тип: Форма А
- 5 – 40 В пост.тока, 50 мА максимум

## Импульсный вывод

- Выход оптрона
- Число импульсов на кВт/ч: настраиваемое
- 5 – 30 В пост. тока, 1 – 15 мА
- Ширина импульса: настраиваемая, минимум: 50 мс
- Совместим со стандартом IEC 62053-31 (выход формата S0)

## Установка

- Рабочая температура: от -25 до 70 °C
- Температура хранения: от -40 до 85 °C
- от 5% до 95% ОВ без конденсации
- Максимальная точка росы 36 °C
- Передняя панель IP40, корпус IP20
- < 3000 м над уровнем моря
- Степень загрязнения 2
- Устойчивость к ударным нагрузкам: IK08
- Не подходит для сырых помещений
- Только для использования внутри помещений

es

## Entradas de tensión

- En estrella: 100-277 V L-N, 173-480 V L-L  $\pm 20\%$
- En triángulo: 173-480 V L-L  $\pm 20\%$
- Frecuencia: 50 Hz/60 Hz  $\pm 10\%$
- Tensión máxima: 332 V L-N o 575 V L-L
- Temperatura nominal mínima necesaria en el cableado: 90 °C
- Categoría de medición III
- Impedancia: 3 M $\Omega$

## Entradas de intensidad

- iEM3455/iEM3465:
- 0,333 V o 1 V nominal
- Rango de medición: 0,00333 V-0,4 V; 0,01 V-1,2 V
- iEM3555/iEM3565:
- Serie U018 de bobinas de Rogowski (hasta 5000 A)

## Entrada digital

- Tipo 1 (IEC 61131-2)
- Desactivada: 0-5 VCC
- Activada: 11-40 VCC
- Entrada máxima: 40 VCC, 4 mA

de

## Spannungseingänge

- Sternschaltung: 100–277 V L-N, 173–480 V L-L  $\pm 20\%$
- Dreieckschaltung: 173–480 V L-L  $\pm 20\%$
- Frequenz: 50 Hz/60 Hz  $\pm 10\%$
- Max. Spannung: 332 V L-N bzw. 575 V L-L
- Geforderte Mindesttemperaturfestigkeit der Leitungen: 90 °C
- Messkategorie III
- Impedanz: 3 M $\Omega$

## Stromeingänge

- iEM3455 / iEM3465:
- 0,333V oder 1V nominell
- Messbereich: 0,00333V–0,4V; 0,01V–1,2V
- iEM3555 / iEM3565:
- Rogowskispulen der U018-Serie (bis zu 5000 A)

## Digitaleingang

- Typ 1 (IEC 61131-2)
- Aus: 0–5 V DC
- Ein: 11–40 V DC

pt

## Entradas de tensão

- Y: 100 – 277 V L-N, 173 – 480 V L-L  $\pm 20\%$
- Delta: 173 – 480 V L-L  $\pm 20\%$
- Frequência: 50 Hz / 60 Hz  $\pm 10\%$
- Tensão máxima: 332 V L-N ou 575 V L-L
- Classificação de temperatura mínima da cablagem necessária: 90 °C
- Categoria de medição III
- Impedância: 3 M $\Omega$

## Entradas de corrente

- iEM3455 / iEM3465:
- 0.333V ou 1V nominal
- Gama de medição: 0.00333V ~ 0.4V, 0.01V ~ 1.2 v
- iEM3555 / iEM3565:
- Bobinas de Rogowski da série U018 (até 5000 A)

## Entrada digital

- Tipo 1 (IEC 61131-2)
- Desligado: 0 – 5 V CC
- Ligado: 11 – 40 V CC
- Entrada máxima: 40 V CC, 4 mA

zh

## 电压输入

- Y 形: 100 - 277 V L-N, 173 - 480 V L-L  $\pm 20\%$
- $\Delta$  形: 173 - 480 V L-L  $\pm 20\%$
- 频率: 50 Hz / 60 Hz  $\pm 10\%$
- 最大电压: 332 V L-N 或 575 V L-L
- 要求的最低电线额定温度: 90 °C
- 测量类别 III
- 阻抗: 3 M $\Omega$

## 电流输入

- iEM3455/iEM3465:
- 额定0.333V或1V
- 测量范围: 0.00333V–0.4V, 0.01V–1.2V
- iEM3555/iEM3565:
- U018 系列 Rogowski 线圈 (可达 5000A)

## 数字输入

- 1 型 (IEC 61131-2)
- 关: 0 - 5 V DC
- 开: 11 - 40 V DC
- 最大输入: 40 V DC, 4 mA
- 标称: 24 V DC

- Tensión nominal: 24 VCC

## Salida digital

- Tipo: Forma A
- 5-40 VCC, 50 mA máximo

## Instalación

- Temperatura de funcionamiento: de -25 a 70 °C
- Temperatura de almacenamiento: de -40 a 85 °C
- Humedad relativa: del 5 % al 95 % sin condensación
- Punto de rocío máximo: 36 °C
- IP40 (panel frontal), IP20 (caja)
- < 3000 m por encima del nivel del mar
- Nivel de contaminación 2
- Resistencia a impactos: IK08
- No apta para ubicaciones húmedas
- Para uso exclusivo en interiores

- Max. Eingangsstrom: 40 V DC, 4 mA
- Nennwert: 24 V DC

## Digitalausgang

- Art: Form A
- 5–40 V DC, max. 50 mA

## Installation

- Betriebstemperatur: -25 bis 70 °C
- Lagertemperatur: -40 bis 85 °C
- 5–95 % rel. Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
- Max. Taupunkt 36 °C
- IP40 Vorderseite, IP20 Gerätegehäuse
- Höhe < 3000 m über NN
- Verschmutzungsgrad 2
- Stoßfestigkeit: IK08
- Nicht für feuchte Orte geeignet
- Nur für Innenraumanwendungen

- Nominal: 24 V CC

## Saída digital

- Tipo: Formato A
- 5 – 40 V CC, 50 mA máximo

## Instalação

- Temperatura de funcionamento: -25 a 70 °C
- Temperatura de armazenamento: -40 a 85 °C
- 5% a 95% de humidade relativa sem condensação
- Ponto de orvalho máximo 36 °C
- Painel frontal IP40, invólucro IP20
- < 3000 m acima do nível do mar
- Grau de poluição 2
- Classificação de impacto: IK08
- Não deve ser instalado em locais húmidos
- Para utilização apenas em espaços interiores

## 数字输出

- 类型: A 型
- 5 - 40 V DC, 最大 50 mA

## 安装

- 工作温度: -25 至 +70 °C (-13 至 158 °F)
- 储存温度: -40 至 +85 °C (-40 至 185 °F)
- 5% 至 95% RH 无结露, 最高结露点 36 °C (97 °F)
- IP40 前面板, IP20 外壳
- 海拔高度 < 3000 米 (9842 英尺)
- 污染等级 2
- 抗冲击等级: IK08
- 不适合潮湿的场所
- 仅供室内使用



# NOTICE / ATENCIÓN / AVIS / HINWEIS / AVVISO / NOTIFICAÇÃO / ПРИМЕЧАНИЕ / 注意

|           |  |
|-----------|--|
| <b>en</b> | <p>Read these instructions carefully and look at the equipment to become familiar with the device before trying to install, operate, service or maintain it.</p> <p>Electrical equipment should be installed, operated, serviced and maintained only by qualified personnel. No responsibility is assumed by Schneider Electric for any consequences arising out of the use of this material. A qualified person is one who has skills and knowledge related to the construction, installation, and operation of electrical equipment and has received safety training to recognize and avoid the hazards involved.</p> <p><b>PowerLogic and Schneider Electric are trademarks or registered trademarks of Schneider Electric in France, the USA and other countries.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• This product must be installed, connected and used in compliance with prevailing standards and/or installation regulations.</li><li>• If this product is used in a manner not specified by the manufacturer, the protection provided by the product may be impaired.</li><li>• The safety of any system incorporating this product is the responsibility of the assembler/installer of the system.</li></ul> <p>As standards, specifications and designs change from time to time, always ask for confirmation of the information given in this publication.</p>   |
| <b>es</b> | <p>Lea estas instrucciones atentamente y examine el equipo para familiarizarse con el dispositivo antes de instalarlo, manipularlo, repararlo o realizar tareas de mantenimiento en este.</p> <p>Solo el personal cualificado deberá instalar, manipular y revisar el equipo eléctrico así como realizar el mantenimiento de este. Schneider Electric no asume ninguna responsabilidad de las consecuencias que se deriven de la utilización de este manual. Por <i>personal cualificado</i> se entiende aquellas personas que poseen destrezas y conocimientos sobre la estructura, la instalación y el funcionamiento de equipos eléctricos y que han recibido formación en materia de seguridad para reconocer y prevenir los peligros implicados.</p> <p><b>PowerLogic y Schneider Electric son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Schneider Electric en Francia, EE. UU. y otros países.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Este producto se deberá instalar, conectar y utilizar de conformidad con las normas y/o los reglamentos de instalación vigentes.</li><li>• Si este producto se utiliza de una manera no especificada por el fabricante, la protección proporcionada por aquel puede verse reducida.</li><li>• La seguridad de cualquier sistema que incorpore este producto es responsabilidad del montador/instalador del sistema.</li></ul> <p>Debido a la evolución constante de las normas y del material, deberá solicitar siempre confirmación previa de las características y dimensiones.</p>  |
| <b>fr</b> | <p>Lisez attentivement ces directives et examinez l'équipement afin de vous familiariser avec lui avant l'installation, l'utilisation ou l'entretien.</p> <p>Seul un personnel qualifié doit effectuer l'installation, l'utilisation, l'entretien et la maintenance du matériel électrique. Schneider Electric n'assume aucune responsabilité des conséquences éventuelles découlant de l'utilisation de cette documentation. Par personne qualifiée, on entend un technicien compétent en matière de construction, d'installation et d'utilisation des équipements électriques et formé aux procédures de sécurité, donc capable de détecter et d'éviter les risques associés.</p> <p><b>PowerLogic et Schneider Electric sont des marques commerciales ou des marques déposées de Schneider Electric en France, aux États-Unis et dans d'autres pays.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ce produit doit être installé, raccordé et utilisé conformément aux normes et/ou aux règlements d'installation en vigueur.</li><li>• Une utilisation de cet appareil non conforme aux instructions du fabricant peut compromettre sa protection.</li><li>• La sécurité de tout système dans lequel ce produit serait incorporé relève de la responsabilité de l'assemblateur ou de l'installateur du système en question.</li></ul> <p>En raison de l'évolution des normes et du matériel, les caractéristiques indiquées par le texte et les images de ce document ne nous engagent qu'après confirmation par nos services.</p>   |
| <b>de</b> | <p>Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch und sehen Sie sich die Ausrüstung genau an, um sich mit dem Gerät vor der Installation, dem Betrieb oder der Wartung vertraut zu machen. Elektrisches Gerät sollte stets von qualifiziertem Personal installiert, betrieben und gewartet werden. Schneider Electric übernimmt keine Verantwortung für jegliche Konsequenzen, die sich aus der Verwendung dieser Publikation ergeben können. Eine qualifizierte Person ist jemand, der Fertigkeiten und Wissen im Zusammenhang mit dem Aufbau, der Installation und der Bedienung von elektrischen Geräten und eine entsprechende Schulung zur Erkennung und Vermeidung der damit verbundenen Gefahren absolviert hat.</p> <p><b>PowerLogic und Schneider Electric sind Marken oder eingetragene Marken von Schneider Electric in Frankreich, in den USA und in anderen Ländern.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Installierung, Anschluss und Verwendung dieses Produkts müssen unter Einhaltung der gültigen Normen und Montagevorschriften erfolgen.</li><li>• Wird dieses Gerät für andere als vom Hersteller angegebene Verwendungszwecke benutzt, kann der Geräteschutz beeinträchtigt werden.</li><li>• Die Sicherheit einer Anlage, in die dieses Gerät eingebaut ist, liegt in der Verantwortung der Montage- bzw. Installationsfirma der Anlage.</li></ul> <p>Aufgrund der ständigen Änderung der Normen, Richtlinien und Materialien sind die technischen Daten und Angaben in dieser Publikation erst nach Bestätigung durch unsere technischen Abteilungen verbindlich.</p>   |
| <b>it</b> | <p>Leggere attentamente le presenti istruzioni e controllare l'apparecchio per acquisire dimestichezza con il dispositivo prima dell'installazione, l'utilizzo, la riparazione o la manutenzione. L'installazione, l'utilizzo e la manutenzione degli apparecchi elettrici deve essere affidata esclusivamente a personale qualificato. Schneider Electric non si assume alcuna responsabilità relativa a conseguenze derivanti dall'uso del presente materiale. Per personale qualificato si intendono persone in possesso delle capacità e della conoscenza relative alla struttura, all'installazione e al funzionamento di apparecchi elettrici e che abbiano ricevuto la formazione sulla sicurezza appropriata per riconoscere ed evitare i pericoli intrinseci.</p> <p><b>PowerLogic e Schneider Electric sono marchi o marchi registrati di Schneider Electric in Francia, negli USA e altri Paesi.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Le operazioni di installazione, collegamento e utilizzo di questo prodotto devono essere effettuate conformemente alle norme in vigore e/o disposizioni sull'installazione.</li><li>• Qualora il prodotto venga utilizzato in modo non conforme alle indicazioni del produttore, la sicurezza dello stesso potrebbe essere compromessa.</li><li>• La responsabilità della sicurezza dei sistemi integrati nel prodotto ricade sull'assemblatore/installatore del sistema.</li></ul> <p>Norme, specifiche e strutture del prodotto sono saltuariamente soggette a variazioni, pertanto si consiglia di chiedere conferma delle informazioni contenute nella presente pubblicazione.</p> |
| <b>pt</b> | <p>Leia estas instruções com atenção e analise o equipamento para se familiarizar com o dispositivo antes de tentar instalá-lo, operá-lo ou repará-lo.</p> <p>Os equipamentos elétricos devem ser instalados, operados e reparados apenas por profissionais qualificados. A Schneider Electric não assume nenhuma responsabilidade por consequências do uso deste material. Uma pessoa qualificada é uma que tenha habilidades e conhecimento relacionados à construção, instalação e operação de equipamentos elétricos e tenha recebido treinamento em segurança para reconhecer e evitar os riscos envolvidos.</p> <p><b>PowerLogic e Schneider Electric são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Schneider Electric na França, nos EUA e em outros países.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Este produto deve ser instalado, conectado e utilizado de acordo com os padrões e/ou as normas de instalação em vigor.</li><li>• Se este produto for utilizado de um modo não especificado pelo fabricante, a proteção oferecida pelo mesmo pode ficar prejudicada.</li><li>• A segurança de qualquer sistema que incorpore este produto é de responsabilidade do montador/instalador do sistema.</li></ul> <p>Como as normas, especificações e projetos sofrem modificações de tempos em tempos, sempre solicite a confirmação das informações fornecidas nesta publicação.</p>   |
| <b>ru</b> | <p>Внимательно прочтите данное руководство и ознакомьтесь с оборудованием перед установкой, работой, ремонтом или обслуживанием. Электрическое оборудование должно устанавливаться, использоваться, ремонтироваться и обслуживаться только квалифицированным персоналом. Компания Schneider Electric не несет ответственности за последствия, вызванные использованием данного материала. Только квалифицированный персонал, который получил навыки и знания по конструкции, установке и эксплуатации электрооборудования и прошел обучение по технике безопасности, может распознать и предотвратить возможные опасности.</p> <p><b>PowerLogic и Schneider Electric являются товарными знаками или охраняемыми товарными знаками компании Schneider Electric во Франции, США и других странах.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Данный продукт должен устанавливаться, подсоединяться и использоваться в соответствии с действующими стандартами и предписаниями по монтажу.</li><li>• Если этот продукт используется не так, как это указано производителем, защита от электрического тока, пожара и т.д., предусмотренная этим оборудованием, может получить повреждения.</li><li>• За безопасность любой системы, включающей данный продукт, отвечает специалист по монтажу или установщик системы.</li></ul> <p>Так как стандарты, спецификации и конструкции периодически изменяются, всегда обращайтесь за подтверждением информации, приведенной в данной публикации.</p>   |
| <b>zh</b> | <p>尝试安装、操作、维修或维护本设备之前，请对照设备仔细阅读这些说明，以使自己熟悉该设备。</p> <p>电气设备只能由具备资质的人员进行安装、操作、维修和维护。由于误用本材料而导致的任何后果，施耐德电气公司概不负责。经过认证的技术人员是指该人员拥有与电气设施的架设、安装和操作相关的技能和知识，并且受过安全培训，能够识别和避免所涉及的危险。</p> <p><b>PowerLogic 和 Schneider Electric 是施耐德电气公司在法国、美国和其它国家或地区的商标或注册商标。</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 本产品必须按现行标准和/或安装规定进行安装、连接和使用。</li><li>• 如果使用本产品的方式不是制造商指定的方式，可能造成产品本身的保护功能受损坏。</li><li>• 将本产品纳入其中的任何系统的安全由该系统的组装/安装人员负责。</li></ul> <p>由于标准、规格和设计会不时改变，请务必对本出版物中所提供资料进行确认。</p>  |